




INSTITUT IMS AD
BEOGRAD



Institut IMS a.d., Bulevar vojvode Mišića 43, 11000 Beograd, tel: +381 11 2650 322, e-mail: office@institutims.rs, www.institutims.rs

SERTIFIKAT O USAGLAŠENOSTI

04-003-IMS-084/21

(redni broj sertifikata)

Na osnovu Pravilnika o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda ("Sl. list SFRJ", br. 24/90), ustanovljeno je da je proizvod

**Nenoseći zid, oznake YTONG UNP5, debljine 50 mm,
izrađen od blokova, dimenzija 625 mm x 50 mm x 200 mm
tip: YTONG P-3,0/0,45**

proizveden od strane
"XELLA SRBIJA" d.o.o., Vreoci

u periodu

uzorkovan, podvrgnut ispitivanju i preispitivanju u skladu sa Pravilnikom o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda ("Sl. list SFRJ", br. 24/90) od strane sertifikacionog tela Instituta IMS.

Ovaj Sertifikat potvrđuje da su zadovoljeni kriterijumi definisani **Pravilnikom o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda ("Sl. list SFRJ", br. 24/90)** i standardom

SRPS U.J1.090:1987

i da proizvod ispunjava propisane zahteve **za otpornost prema požaru 90 minuta, za brzinu širenja plamena uzorka nenosećeg zida - Klasa 1** i da je materijal za izradu nenosećeg zida-negoriv.

Sertifikat važi od 24.05.2021. godine do 24.05.2027. godine uz obavezu prve kontrole saobraznosti sprovođenjem ispitivanja do 24.05.2023., odnosno do 24.05.2025. godine.

U slučaju nesprovođenja kontrole saobraznosti do 24.05.2023., prestaje važnost ovog sertifikata.

Veza sa Izveštajem o ispitivanju: GFT- 7380/21-OPŽ, GFT- 7381/21-NGR, GFT- 7382/21-BŠP.

Beograd, 24.05.2021. godine

Rukovodilac sertifikacionog tela

dr Biljana Ilić, dipl. hem.

Štampa: NBS-ZIN. Registar izdatih sertifikata: www.institutims.rs/sertifikacija/registar

STZ 24

09056