




INSTITUT IMS AD
BEOGRAD



Institut IMS a.d., Bulevar vojvode Mišića 43, 11000 Beograd, tel: +381 11 2650 322, e-mail: office@institutims.rs, www.institutims.rs

SERTIFIKAT O USAGLAŠENOSTI

04-003-IMS-097/22

(redni broj sertifikata)

Na osnovu Pravilnika o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda ("Sl. list SFRJ", br. 24/90), ustanovljeno je da je proizvod

**Nenoseći zid, oznake SILKA 115 NF, debljine 115 mm,
izrađen od blokova, dimenzija 250 mm x 115 mm x 200 mm,
tip: SILKA 115 NF**

proizveden od strane
"XELLA SRBIJA" d.o.o., Vreoci

u periodu

uzorkovan, podvrgnut ispitivanju i preispitivanju u skladu sa Pravilnikom o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda ("Sl. list SFRJ", br. 24/90) od strane sertifikacionog tela Instituta IMS.

Ovaj Sertifikat potvrđuje da su zadovoljeni kriterijumi definisani **Pravilnikom o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda ("Sl. list SFRJ", br. 24/90)** i standardom

SRPS U.J1.090:1987

i da proizvod ispunjava propisane zahteve **za otpornost prema požaru 180 minuta, za brzinu širenja plamena uzorka nenosećeg zida - Klasa 1** i da je materijal za izradu nenosećeg zida-negoriv.

Sertifikat važi od 13.10.2022. godine do 13.10.2028. godine uz obavezu prve kontrole saobraznosti sprovođenjem ispitivanja do 13.10.2024., odnosno do 13.10.2026. godine.

U slučaju nesprovođenja kontrole saobraznosti do 13.10.2024., prestaje važnost ovog sertifikata.

Veza sa Izveštajem o ispitivanju: GFT- 8248/22-OPŽ, GFT- 8246/22-OPŽ, GFT- 8247/22-BŠP.

Beograd, 13.10.2022. godine



Rukovodilac sertifikacionog tela

[Signature]
dr Biljana Ilić, dipl. hem.

Štampa: NBS-ZIN. Registar izdatih sertifikata: www.institutims.rs/sertifikacija/registar

