

SERTIFIKAT O USAGLAŠENOSTI

04-003-IMS-096/22

(redni broj sertifikata)

Na osnovu Pravilnika o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda ("Sl. list SFRJ", br. 24/90), ustanovljeno je da je proizvod

**Nenoseći zid, oznake SILKA 175 NF, debljine 175 mm,
izrađen od blokova, dimenzija 250 mm x 175 mm x 200 mm,
tip: SILKA 175 NF**

proizveden od strane
"XELLA SRBIJA" d.o.o., Vreoci

u periodu

uzorkovan, podvrgnut ispitivanju i preispitivanju u skladu sa Pravilnikom o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda ("Sl. list SFRJ", br. 24/90) od strane sertifikacionog tela Instituta IMS.

Ovaj Sertifikat potvrđuje da su zadovoljeni kriterijumi definisani **Pravilnikom o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda ("Sl. list SFRJ", br. 24/90)** i standardom

SRPS U.J1.090:1987

i da proizvod ispunjava propisane zahteve **za otpornost prema požaru 180 minuta, za brzinu širenja plamena uzorka nenosećeg zida - Klasa 1** i da je materijal za izradu nenosećeg zida-negoriv.

Sertifikat važi od 13.10.2022. godine do 13.10.2028. godine uz obavezu prve kontrole saobraznosti sprovođenjem ispitivanja do 13.10.2024. odnosno do 13.10.2026. godine.

U slučaju nesprovođenja kontrole saobraznosti do 13.10.2024., prestaje važnost ovog sertifikata.

Veza sa Izveštajem o ispitivanju: GFT- 8245/22-OPŽ, GFT- 8246/22-NGR, GFT- 8247/22-BŠP,

Beograd, 13.10.2022. godine

Rukovodilac sertifikacionog tela

dr. Biljana Ilić, dipl. hem.

