



INSTITUT IMS AD  
BEOGRAD

Institut IMS a. d.  
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43  
tel: (011) 2650 322  
fax: (011) 3692 772, 3692 782  
e-mail: [office@institutims.rs](mailto:office@institutims.rs)  
[www.institutims.rs](http://www.institutims.rs)

XELLA SRBIJA d.o.o  
Diše Đurđevića bb  
11560 Vreoci

Email: [Jelena.Stanojevic@xella.com](mailto:Jelena.Stanojevic@xella.com)

naš znak:

vaš znak:

datum:

INSTITUT IMS AD  
Бр. 4-8160  
30. 06. 2023 год.  
Београд, Булевар војводе Мишића 43

**Predmet:** Klasa reakcije na požar Multipor ploče

U vezi sa vašim zahtevom, vezanim za određivanje klase gorivosti Multipor ploča ovim vas obaveštavamo o sledećem:

Materijali koji se mogu bez ispitivanja svrstavati u klasu A1 reakcije na požar su navedeni u Prilogu II Pravilnika o načinu iskazivanja performansi građevinskih proizvoda i elemenata zgrade u vezi sa bitnim karakteristikama – reakcija na požar, otpornost na požar i ponašanje pri spoljašnjem požaru: 21/2022-24. Jedan od materijala koji se direktno svrstava u klasu A1 jeste i autoklavirani čelijski beton: Elementi izrađeni od hidrauličnih vezivnih sredstava, kao što su cement i/ili kreč, kombinovani sa finim materijalima (silikatni materijali, PFA, elektrofilterski pepeo) i proizvodi odčelijasto gbetona. Obuhvata prefabrikovane (montažni) elemente.

Shodno prethodno konstatovanom, može se zaključiti da se Multipor ploča svrstava bez ispitivanja u klasu A1 reakcije na požar.

S poštovanjem,

Laboratorija za toplotnu tehniku  
i zaštitu od požara

Rukovodilac u laboratoriji,

Dragiša Ivanišević, dipl.maš.inž.



materijali  
metali i energetika  
putevi i geotehnika  
konstrukcije i prednaprezanje

